

EDITAL AGEVAP Nº 002/2025

PROTRATAR CEIVAP VIII

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da Fase de Análise Técnica de Projetos

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da etapa de análise técnica dos projetos após o envio das adequações, do edital 002/2025 - PROTRATAR CEIVAP VIII.

A análise foi feita com base nos critérios previstos no Edital AGEVAP Nº 002/2025, Item 14. ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO – ATP e nos apontamentos feitos na primeira etapa de análise, conforme ata publicada na página do edital. A fase de análise técnica dos projetos é classificatória, e a nota, que corresponde a 40% da pontuação final, é calculada por meio de critérios técnicos definidos no item 14. ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS do Edital.

Verificou-se, com base nas justificativas apresentadas pelos municípios, que as pendências documentais referentes aos projetos hidráulicos e mecânicos de Ewbank da Câmara, à ausência da assinatura da ART de Senador Cortes, e à titularidade dos trechos de rede do projeto de Simão Pereira eram improcedentes. Assim, a nota da análise técnica para estes municípios foi retificada, conforme apresentado na Tabela 1.

A Tabela 1 apresenta o resultado da fase de Análise Técnica dos Projetos – ATP, após adequações dos projetos, com os municípios listados em ordem alfabética.

Ressalta-se que a nota obtida na fase de análise técnica comporá a nota final das propostas, juntamente com a pontuação da fase de hierarquização.

Tabela 1 – Resultado da análise das adequações dos projetos, em ordem alfabética.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Nota	Situação
Ewbank da Câmara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões	50	Inabilitado
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	90	Habilitado
Jacareí/SP	Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato Estação de Tratamento de Esgoto Central em Jacareí	50	Inabilitado
Jacareí/SP	Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido no Município de Jacareí/SP	70	Inabilitado
Paraibuna/SP	Bairro Bela Vista II	85	Habilitado
Quatis/RJ	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis	80	Habilitado
Rio Preto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto - MG	30	Inabilitado
Senador Cortes/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG	90	Habilitado
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	90	Habilitado

O detalhamento da análise técnica dos projetos consta na Ata da Avaliação Técnica dos Projetos, anexa a este comunicado, onde está detalhado o atendimento às pendências levantadas pela comissão.

Conforme previsto no edital, foi verificada a regularidade dos proponentes junto ao CADIN, o qual tem prazo final para regularização o dia 29/10/2025. Foi possível consultar o CADIN de todos os CNPJs. Para todos os CNPJs consultados, foi verificada, na data de hoje, a regularidade junto ao CADIN.

Conforme cronograma do edital, há ainda prazo recursal e prazo para apresentação da Licença ambiental e CADIN, conforme cronograma abaixo:

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA			
Prazo recursal	De	15/10/2025	a 20/10/2025
Análise de recursos	De	21/10/2025	a 28/10/2025
Divulgação final da Análise Técnica do Projeto - ATP		29/10/2025	
Prazo final para apresentação da licença ambiental, outorga de lançamento, autorização das travessias e CADIN		29/10/2025	

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada pelo e-mail:
protratarceivap@agevap.org.br.

Resende, 15 de outubro de 2025

ATA DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PROJETOS HABILITADOS E HIERARQUIZADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2025 – OBJETO: Aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – PROTRATAR VIII. Aos oito dias do mês de outubro de 2025, às 13:30, se reuniram presencialmente na sede da AGEVAP em Resende/RJ os membros da Comissão de Avaliação Técnica dos Projetos pela AGEVAP: Ana Caroline Pitzer Jacob – membro e empregada da AGEVAP e Raissa Bahia Guedes – membro e empregada da AGEVAP. A comissão iniciou a avaliação pela consolidação da listagem dos municípios que encaminharam a documentação corrigida dos Projetos Técnicos em conformidade aos prazos e canais de envio descritos no Edital 002/2025. A equipe técnica da Gerenciadora de Obras do Programa PROTRATAR participou da análise, apoiando a Comissão de Avaliação Técnica dos Projetos. Foram recebidos os projetos corrigidos de 9 (nove) municípios, conforme lista por ordem alfabética apresentada abaixo:

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito
Ewbank da Câmara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.
Jacareí/SP	Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido no Município de Jacareí/SP
Jacareí/SP	Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato Estação de Tratamento de Esgoto Central em Jacareí
Paraibuna/SP	Bairro Bela Vista II
Quatis/RJ	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis
Rio Preto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto - MG
Senador Cortes/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar

A análise dos projetos teve como base os critérios definidos pelo item 14 – Análise Técnica dos Projetos, do edital 002/2025 – PROTRATAR VIII e os apontamentos de pendência na primeira etapa de análise, conforme ata publicada na página do edital. Os membros da Comissão realizaram a análise dos projetos corrigidos, verificando o atendimento às



pendências e correções elencadas na primeira etapa. A análise se estendeu até o dia quatorze de outubro de 2025, com reuniões virtuais e periódicas da comissão que analisou detalhadamente todos os projetos classificados. Todo o trabalho de análise foi apoiado pela equipe técnica da Gerenciadora, delegando consultores especializados para execução de análise técnica de projetos de saneamento. O resultado da análise está apresentado nos tópicos abaixo:

Projeto da ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões (Ewbank da Câmara/MG):

- Item 14.3.1.3. Perfil geotécnico com relatório de sondagem: Apresentados relatórios de sondagem realizados ao longo do traçado da rede projetada, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.5. Estudo hidrológico com cota de inundação: Apresentado estudo de risco, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.8. Projeto de terraplanagem: Apresentado projeto de terraplanagem referente à área da ETE. Quanto à área da EEE, foi justificado que o projeto não contempla esta estrutura. Atendido.
- Item 14.3.1.9. Plano de trabalho: Foi apresentado, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.1. Memorial descritivo das obras: O documento apresentado, excetuando-se os serviços iniciais, limita-se a repetição dos itens constantes do orçamento, sem apresentar a devida descrição técnica ou especificação dos serviços a serem executados e dos materiais a serem fornecidos, não atendendo ao solicitado
- Item 14.3.2.4. Planilha orçamentária: Apresentada planilha no modelo da Caixa, ainda contendo inconsistências de cálculo e indicação de erros, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.4. Planilha orçamentária – correção de data-base: Apresentada planilha com atualização da data-base para dezembro/2024, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.8. Projeto hidráulico: Justificado que o projeto pleiteado não contempla Estação Elevatória de Esgoto (EEE).
- Item 14.3.2.10. Projetos mecânico e arquitetônico: Justificado que o projeto pleiteado não contempla Estação Elevatória de Esgoto (EEE).
- Item 14.3.2.11. Plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico: Apresentadas plantas do projeto elétrico, estrutural e hidráulico devidamente assinadas, atendendo ao solicitado.



- Item 14.3.2.13. Manual de funcionamento e operação da ETE: Apresentado manual compatível com o sistema proposto, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.15. ART de todos os projetos apresentados: Apresentada ART assinada, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.1. Titularidade das áreas da ETE e EEE: Apresentada peça técnica contendo a localização da ETE, número da matrícula e respectiva certidão cartorial, atendendo ao solicitado. O projeto pleiteado não contempla EEE.
- Item 14.3.3.1. Avaliação de traçado da rede: Solicitada avaliação da possibilidade de alteração do traçado da rede para evitar eventuais desapropriações em trecho contíguo à linha férrea. Não foi mencionada justificativa sobre o item.
- Item 14.3.3.3. Matrículas gráficas: Apresentadas as matrículas gráficas das áreas, conforme documentação do item 14.3.3.1, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.2. Declaração municipal para obras lineares: Apresentada declaração municipal assinada pelo prefeito, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.4. Declaração de viabilidade de fornecimento de energia: Apresentado registro de solicitação de avaliação de viabilidade técnica junto à companhia de energia.
- Item 14.3.5. Declaração de comprometimento com ligações domiciliares: Não foi apresentada a declaração, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.6. Autorização do órgão gestor de travessias em córregos: Apresentadas certidões de uso isento de outorga para as travessias previstas no projeto, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.8. Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM I e II: Apresentados os termos conforme modelo do edital assinados, atendendo ao solicitado.

Projeto Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG:

- Item 14.3.1.5 – Estudo hidrológico com cota de inundação: Foi indicado o arquivo e a página onde o estudo se encontra, demonstrando que o item já havia sido devidamente atendido;
- Item 14.3.2.10 – Projetos mecânico e arquitetônico: Em atendimento, foi encaminhado o detalhamento da ancoragem da tubulação, bem como o comprovante de entrada da solicitação de autorização de travessia junto ao DER.



- Item 14.3.6 – Autorizações de travessias: Foram enviadas as autorizações emitidas pelo IGAM referentes às duas travessias previstas no projeto, atendendo ao solicitado.

Projeto Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido (Jacareí/SP):

- Item 14.3.1.3. Levantamento planialtimétrico: Apresentado levantamento topográfico com curvas de nível, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.3. Perfil geotécnico com relatório de sondagem: Não atendido. Apresentada justificativa informando que não houve autorização do antigo proprietário para a realização das sondagens.
- Item 14.3.1.4. Comprovação de funcionalidade: Foram apresentadas declarações, conforme solicitado no edital, entretanto não foi apresentado o layout geral do Sistema de Esgotamento Sanitário que comprove o destino do efluente coletado, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.6. Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido: Apresentado memorial descritivo da ETE, incluindo esquema simplificado do tratamento, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.7. Caracterização dos corpos receptores: Não atendido. Não foi apresentada caracterização do corpo receptor da ETE Villa Branca, conforme solicitado.
- Item 14.3.1.9. Plano de Trabalho: Apresentado documento completo, com cronograma e assinaturas, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.1. Memorial descritivo da obra: Apresentado memorial completo descrevendo as etapas, materiais e métodos construtivos da obra, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.2. Memória de cálculo: Memória de cálculo enviada, em atendimento ao solicitado.
- Item 14.3.2.5. Cronograma físico-financeiro: Apresentado cronograma atualizado, com valores compatíveis com a planilha orçamentária e devidamente assinado, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.6. Quadro de Composição de Investimento – QCI: Apresentado documento conforme modelo do edital, com assinaturas, atendendo ao solicitado.



- Item 14.3.2.11. Plantas e cortes detalhados: Apresentadas plantas e cortes detalhados das construções, devidamente assinados pelo responsável técnico, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.12. Layout geral do sistema: Não atendido. Não foi apresentado layout geral do sistema proposto, incluindo a ETE receptora dos efluentes, sendo anexado apenas relatório técnico sem visibilidade adequada das imagens.
- Item 14.3.2.13. Manual de funcionamento e operação da ETE: Não atendido. Não foi apresentado manual de operação da ETE Villa Branca, conforme solicitado no edital.
- Item 14.3.2.14. Estudo de eficiência de remoção: Apresentados resultados de análises de DBO realizadas em junho/2025, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.1. Titularidade das áreas da ETE e EEE: Apresentado Decreto de Utilidade Pública para instituição de servidão administrativa de passagem, acompanhado de coordenadas do polígono e mapa indicando a área necessária para desapropriação, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.2. Declaração municipal para obras lineares: Apresentada declaração referente à servidão administrativa mencionada. Contudo, não atende ao solicitado no edital.
- Item 14.3.3.3. Matrículas gráficas: Apresentada documentação relativa à área de servidão, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.7. Outorga de lançamento do efluente tratado: Apresentada outorga de lançamento vigente referente à ETE Villa Branca, atendendo ao solicitado.

Jacareí/SP – Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato da ETE Central:

- Item 14.3.1.4 – Comprovação da funcionalidade do empreendimento: Foi apresentada declaração de funcionalidade assinada pelo prefeito, porém o conteúdo ainda se refere à implantação de rede coletora. O documento caracteriza-se mais como um resumo do sistema existente, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.5 – Estudo hidrológico com cota de inundação: Apresentada justificativa, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.6 – Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido: Apresentada descrição formal e fluxograma da ETE Central, atendendo ao solicitado.



- Item 14.3.1.7 – Caracterização do(s) corpo(s) receptor(es): Apresentada a caracterização dos corpos receptores da ETE Central, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.8 – Projeto de terraplanagem: Apresentada justificativa técnica quanto à inexistência de necessidade de terraplanagem, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.9 – Plano de trabalho: Apresentado documento corrigido, contendo cronograma, plano de aplicação e valores compatíveis com o orçamento, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.2 – Memória de cálculo: Apresentada memória de cálculo dos quantitativos de materiais, mão de obra e equipamentos, devidamente assinada, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.4 – Planilha orçamentária: Apresentada planilha atualizada, compatível com o projeto e devidamente assinada pelo responsável técnico, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.6 – Quadro de Composição de Investimento (QCI): Apresentado o QCI preenchido e assinado conforme modelo da Caixa em atendimento ao solicitado.
- Item 14.3.2.11 – Plantas e cortes detalhados: Apresentadas plantas e relatórios assinados pelo responsável técnico, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.13 – Manual de funcionamento e operação da ETE: Apresentado manual, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.14 – Estudo de eficiência de remoção: Apresentado estudo de eficiência de remoção, descrevendo etapas e desempenho esperado, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.15 – ART dos projetos: Apresentadas ARTs de projeto e orçamento devidamente assinadas pela contratante. A ART de sondagem permanece sem assinatura da contratante e não foi apresentada a ART de topografia, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.16 – Assinatura de todos os elementos do projeto: Enviadas plantas assinadas, porém sem os arquivos editáveis exigidos, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.5 – Declaração de comprometimento com ligações domiciliares: Apresentada declaração assinada pelo prefeito, conforme solicitado.
- Item 14.3.8 – Termo de Compromisso de Operação e Manutenção (TECOM I e II): Apresentados termos devidamente assinados pelo prefeito.

Projeto do Bairro Bela Vista II (Paraibuna/SP):

- Item 14.3.1.1. Descrição da localização e área de abrangência, bem como dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos:



Apresentados os cálculos de projeção populacional com indicação das fontes de dados, atendendo ao solicitado.

- Item 14.3.1.3. Perfil geotécnico com relatório de sondagem: Apresentado relatório de sondagem com sete pontos na área de intervenção, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.4. Comprovação da funcionalidade: Apresentada declaração contendo informações sobre a capacidade de tratamento, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.14. Estudo de eficiência de remoção: Apresentado laudo com resultados de entrada e saída da ETE, indicando eficiência média de remoção de DBO de aproximadamente 90%, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.15. ART dos projetos: Apresentadas as ARTs devidamente assinadas pelo responsável técnico e pela contratante, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.16. Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração e deverão ser entregues também em formato editável: Foram enviados os arquivos em formato editável, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.1. Titularidade das áreas: Apresentadas seis anuências de proprietários, em complementação ao decreto de utilidade pública, atendendo ao edital.
- Item 14.3.7. Outorga de lançamento do efluente tratado emitida pelo órgão gestor competente: Apresentada outorga em atendimento ao solicitado.
- Item 14.3.8. Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM I e II assinados: Apresentado o TECOM II devidamente assinado, atendendo ao solicitado.

Projeto Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis (Quatis/RJ):

- Item 14.3.1.4 - Comprovação da Funcionalidade: Apresentada nova declaração, inclusive citando e comprovando o recurso para a execução da primeira fase, o que indica que haverá disponibilidade após concluídas as obras, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.9 - Plano de Trabalho: Apresentado documento corrigido conforme solicitado.
- Item 14.3.2.4 - Planilha Orçamentária: Apresentada planilha detalhada, com desmembramento do item, conforme solicitado.
- Item 14.3.2.5 - Cronograma Físico-Financeiro: Enviado o cronograma atualizado, conforme solicitado.



- Item 14.3.2.6 - Quadro de Composição de Investimento (QCI): Enviado o QCI atualizado, conforme solicitado.
- Item 14.3.4 - Declaração de Viabilidade de Energia: Apresentada declaração de viabilidade da concessionária, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.5 - Declaração de Comprometimento com Ligações Domiciliares: Apresentada declaração informando sobre a existência de recursos para a reforma das redes e interceptor, conforme solicitado.

Projeto Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto – MG:

- Item 14.3.1.3 - Perfil Geotécnico: Apresentado estudo de sondagem, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.4 - Comprovação da Funcionalidade: O envio de documentação adicional mostrou se tratar de sistema completo, não sendo necessária a apresentação de declaração adicional.
- Item 14.3.1.5 - Estudo Hidrológico: Apresentado estudo demonstrando segurança da ETE principal, sem menção à mini ETE e EEES, não atendendo de forma completa ao solicitado.
- Item 14.3.1.7 - Caracterização do(s) Corpo(s) Receptor(es): Apresentar o estudo; Apresentado estudo, conforme solicitado.
- Item 14.3.1.8 - Projeto de Terraplanagem: Apresenta justificativa assinada pelo prefeito, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.1.9 - Plano de Trabalho: Apresentado documento atualizado e corrigido, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.1 - Memorial Descritivo das Obras: Não apresenta o memorial descritivo da obra, conforme disposto no Edital, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.2 - Memória de Cálculo (Quantitativos): Não apresenta o memorial de cálculo dos quantitativos da obra, conforme disposto no Edital, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.3 - Composição do BDI: Não apresentada a composição do BDI.
- Item 14.3.2.5 - Cronograma Físico-Financeiro: Cronograma assinado apresentado, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.6 - Quadro de Composição de Investimento (QCI): O QCI não foi apresentado.



- Item 14.3.2.7 - Projeto Estrutural: Ausência de projeto estrutural a nível executivo completo, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.8 - Projeto Hidráulico: Ausência de projeto hidráulico a nível executivo completo, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.9 - Projeto Elétrico: Projeto elétrico apresentado com layout da ETE principal divergente do projeto de arquitetura. Não foi apresentado o projeto elétrico da Mini ETE e das EEEs. Plantas sem assinatura e falta ART. Portanto, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.10 - Projetos Mecânico e Arquitetônico: Ausência de projeto mecânico e arquitetônico a nível executivo completo, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.11 - Plantas e Cortes Detalhados: Apresentadas plantas do projeto incoerentes (diferentes layouts da ETE Principal) e sem o detalhamento necessário, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.12 - Layout Geral do Sistema: Apresentada planta ilegível e sem correspondência com o projeto, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.13 - Manual de Funcionamento e Operação da ETE: Apresentado manual conforme solicitado.
- Item 14.3.2.15 - ART dos Projetos: Não apresentada as ARTs específicas para os serviços de sondagem, topografia e projeto elétrico, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.16 - Documentação em Formato Editável: Não apresentada toda a documentação necessária em formato editável, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.1 - Titularidade das Áreas: Documentação ilegível e insuficiente, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.2 - Declaração de Obras em Vias Lineares: Apresentada declaração genérica, sem detalhamento, citando rodovia estadual sobre a qual o município não tem gerência e citando Bairro, sem a descrição das ruas, não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.3 - Matrículas Gráficas: Apresentada apenas uma matrícula referente à ETE principal, não englobando todas as áreas de intervenção e não atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.4 - Declaração de Viabilidade de Energia: Apresentadas declarações de viabilidade da empresa fornecedora de energia elétrica, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.6 - Autorização para Travessias: Apresentado protocolo de licenciamento da ETE e não de travessia em curso d'água, não atendendo ao solicitado.



Projeto Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG:

- Item 14.3.1.5 - Estudo Hidrológico: Foi indicado o arquivo e a página onde o estudo se encontra, demonstrando que o item já havia sido devidamente atendido;
- Item 14.3.1.8, Projeto de terraplanagem: Apresentado relatório da Defesa Civil e manifestação do responsável técnico afirmando ausência de risco na EEE-1 e justificativa sobre a não necessidade de terraplanagem, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.2 - Memória de Cálculo: Apresentada memória detalhada e assinada, em atendimento ao solicitado.
- Item 14.3.2.13 - Manual de Funcionamento e Operação da ETE: apresentado manual com diagrama de decisão e procedimentos para situações emergenciais, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.2.14 - Estudo de Eficiência de Remoção: Indicada localização do estudo apresentado anteriormente, indicando não haver a pendência.
- Item 14.3.2.15 - ART de Todos os Projetos: Apresentar a ART de sondagem devidamente assinada. Constatada assinatura da ART de sondagem no envio anterior, o que demonstra que essa pendência estava equivocada.
- Item 14.3.3 - Documentação das Áreas: Apresentar providências para a autorização de travessia em rodovia estadual. Apresentado protocolo de solicitação de autorização de travessia em rodovia estadual, atendendo ao solicitado.

Projeto Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar (Simão Pereira/MG):

- Item 14.3.1.5. Estudo hidrológico: Foi indicado o arquivo e a página onde o estudo se encontra, demonstrando que o item já havia sido devidamente atendido;
- Item 14.3.2.13. Manual de funcionamento e operação da ETE: Apresentado manual de operação contendo diagrama de decisão e procedimentos para situações emergenciais, atendendo ao solicitado.
- Item 14.3.3.1. Titularidade das áreas: Foi esclarecido e demonstrado que o traçado do projeto já havia sido ajustado de forma a acompanhar as vias públicas municipais, atendendo ao solicitado.



- Item 14.3.6. Autorização do órgão gestor de travessias em córregos: Apresentada certidão de cadastro de travessia subterrânea, válida, emitida pelo IGAM, atendendo ao solicitado.

Durante a análise dos projetos corrigidos, verificou-se, com base nas justificativas apresentadas pelos municípios, que as pendências inicialmente apontadas — referentes aos projetos hidráulicos e mecânicos de Ewbank da Câmara, à ausência da assinatura da ART de Senador Cortes, e à titularidade dos trechos de rede do projeto de Simão Pereira — eram improcedentes, uma vez que os municípios já haviam encaminhado as informações e documentos correspondentes antes da primeira análise. Em razão disso, procedeu-se à retificação da pontuação dos projetos, de forma a refletir corretamente as condições apresentadas nos processos, conforme demonstrado no quadro abaixo. Após a análise de todos os projetos referentes a todas as propostas, a situação dos projetos é a apresentada abaixo:

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Nota	Situação
Ewbank da Câmara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Taboões	50	Inabilitado
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	90	Habilitado
Jacareí/SP	Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato Estação de Tratamento de Esgoto Central em Jacareí	50	Inabilitado
Jacareí/SP	Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido no Município de Jacareí/SP	70	Inabilitado
Paraibuna/SP	Bairro Bela Vista II	85	Habilitado
Quatis/RJ	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis	80	Habilitado
Rio Preto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto - MG	30	Inabilitado
Senador Cortes/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG	90	Habilitado
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	90	Habilitado



Isto posto, lavramos a presente ata, na qual ficam registrados o atendimento às pendências, bem como a situação dos projetos, para ciência e providências cabíveis.

(assinado eletronicamente)

Ana Caroline Pitzer Jacob

Membro

Especialista em recursos hídricos - AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Raissa Bahia Guedes

Membro

Especialista em recursos hídricos - AGEVAP

