

ATO CONVOCATÓRIO AGEVAP N.º 07/2020

COMUNICADO Nº 1

Assunto: Quanto aos pedidos de esclarecimentos apresentados referente ao Ato Convocatório AGEVAP nº 07/2020.

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL – RH-III

Questionamento 1

A quantidade de redes a serem projetadas são 56 km?

Resposta 1

Sim, conforme exposto no Anexo é estimada a necessidade de projeção de 56 km de rede para atendimento de toda a área alvo. Tal valor foi utilizado para a base de cálculo do orçamento.

Questionamento 2

Além das redes coletoras/interceptores serão projetadas outras unidades que constituem um SES? (exemplo: Estações Elevatórias de Esgoto, Estação de Tratamento de Esgotos).

Resposta 2

Sim. Ressalto o texto do item 5. do Termo de Referência que diz: "Os sistemas de esgotamento a serem projetados deverão compreender redes coletoras, coletor

tronco, estações elevatórias, linhas de recalque, emissários, estações de tratamento de esgoto e demais dispositivos acessórios ao sistema de esgotamento, além das necessárias adequações e interligações aos sistemas existentes."

A contratação envolve Sistemas de Esgotamento Sanitário como um todo (Estudo de Concepção, Projeto Básico e Executivo) sendo sim necessário projetar todas as unidades de SES (Estações Elevatórias de Esgoto, Estação de Tratamento de Esgotos, com todo o seu detalhamento) necessárias para a instalação do sistema na área alvo do projeto.

Questionamento 3

Nas área que não são atendidas pela coleta de esgotos existe algum cadastro das redes mistas que por ventura possam existir?

Resposta 3

Não há cadastro formal apresentado por nenhum dos municípios para as áreas de ampliação do sistema de coleta.